

- Aplinkos apsaugos agentūrai
 Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai prie Aplinkos ministerijos
(reikiamą langelį pažymėti X)

**ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGO IR TARŠOS
ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ/IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO
NENUOLATINIŲ MATAVIMŲ DUOMENYS**

I. BENDROJI DALIS

1. Informacija apie ūkio subjektą:

1.1. teisinis statusas:

juridinis asmuo

juridinio asmens struktūrinis padalinys (filialas, atstovybė)

fizinis asmuo, vykdamas ūkinę veiklą

<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

(tinkamą langelį pažymėti X)

1.2. juridinio asmens ar jo struktūrinio
padalinio pavadinimas ar fizinio asmens
vardas, pavardė

1.3. juridinio asmens ar jo struktūrinio
padalinio kodas Juridinių asmenų registre
arba fizinio asmens kodas

Akcinė bendrovė „ORLEN Lietuva“

166451720

1.4. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio buveinės ar fizinio asmens nuolatinės gyvenamosios vietos adresas

savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	pastato ar pastatų komplekso Nr.	korpus as	buto ar negyvenam osios patalpos Nr.
Mažeikių	Juodeikių k.	Mažeikių g.	75		

1.5. ryšio informacija

telefono Nr.	fakso Nr.	el. pašto adresas
8 443 92121	8 443 92525	post@orlenlietuva.lt

2. Ūkinės veiklos vieta:

Ūkinės veiklos objekto pavadinimas

Akcinė bendrovė „ORLEN Lietuva“ Būtingės naftos terminalas

adresas

savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	namo pastato ar pastatų komplekso Nr.	korpus as	buto ar negyvenam osios patalpos Nr.
Palangos	Palanga	Terminalo kelias	2		

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:

telefono Nr.	fakso Nr.	el. pašto adresas
8 443 92267		asta.juodeikiene@orlenlietuva.lt

4. Laikotarpis, kurio duomenys pateikiami: 2021 m. III ketvirtis

II. ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGAS

1 lentelė. Technologinių procesų monitoringo duomenys.

Eil. Nr.	Technologinio proceso pavadinimas	Matavimų atlikimo vieta	Nustatomi parametrai	Matavimų dažnumas	Matavimų rezultatai, neatitinkantys nustatytų standartinių sąlygų	
					išmatuota reikšmė ¹ , matavimo vienetai	matavimo atlikimo data ir laikas
1	2	3	4	5	6	7

Pastabos:

¹ Jei per parą buvo užregistruota daugiau kaip 20 matavimo rezultatų, kurie neatitiko nustatytų parametrų standartinių sąlygų, tai nurodomas matavimo rezultatų intervalas ir neatitikimų per parą skaičius.

Duomenys neteikiami, nes technologinių procesų monitoringas neatliekamas.

III. ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALINIŲ IŠMETAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

2 lentelė. Stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių fiziniai duomenys.

Nr.	kodas ¹	Taršos šaltinis				Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje			Matavimo atlikimo data (metai, mėnuo, diena, val.)
		pavadinimas	koordinatės	aukštis, m	angos skersmuo, m	srauto greitis, m/s	temperatūra, °C	tūrio debitas, Nm ³ /s	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Pastabos:

¹ Kol nėra nustatytas taršos šaltinio unikalusis kodas, pildyti grafą „Taršos šaltinio Nr.“
Duomenys neteikiami.

3 lentelė. Teršalų, išmetamų iš stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių, monitoringo duomenys.

Taršos šaltinis	Teršalai		Matavimų rezultatai, mg/Nm ³	Technologinio proceso sąlygos mėginių ėmimo ar matavimo metu ³	Matavimo metodas ⁴	Laboratorijos, atlikusios matavimus, pavadinimas ir leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	
	kodas	pavadinimas					
1	2	3	4	5	6	7	8

Pastabos:

¹ Kol nėra nustatytas taršos šaltinio unikalusis kodas, ši skiltis nepildoma.

² Išmetamų į aplinkos orą atskirų teršalų kiekis gali būti pateikiamas arba mg/Nm³, arba g/s. Jeigu išmatuota teršalo koncentracija yra mažesnė už taikomu metodu išmatuojamą mažiausią koncentraciją, pateikiant monitoringo duomenis, turi būti įrašoma, už kokią konkrečią taikomu metodu išmatuojamos mažiausios koncentracijos vertę matuotos teršalo koncentracijos vertė yra mažesnė.

³ Detalus aprašymas bet kokių nestandartinių sąlygų, galėjusių turėti įtakos matavimų rezultatams (pvz., dujų degimo temperatūra, įrangos paleidimas, apkrova, ir kt.).

⁴ Nurodomas galiojantis teisės aktas, kuriuo nustatytas matavimo metodas, galiojancio standarto žymuo ar kitas metodas.
Duomenys neteikiami.

IV. ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALINIŲ IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys¹.

Išleistuvo kodas ²		Nuotekų valymo įrenginio kodas ³										Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas		
Mėginio ėmimo data, MM.MM.m.dd	Mėginio ėmimo laikas, hh:mm	Mėginio ėmimo vieta ⁴	Laiko tarpis ⁵ , d.	Nuotekų debitas, m ³ /d	Nuotekų kiekis ⁶ , m ³	Labai smarkus lietus ⁷ , Taip/Nė	Temperatūra, °C	Teršalai (parametrai) ⁸		Matavimo rezultatai ⁹	Matavimo metodas ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
								kodas	pavadinimas, matavimo vnt			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	pavadinimas	
1250010														
2021.07.07	08:00	Administracinės zonos lietaus vandens baseinas (A sekcija) prieš išleistuvą; mėginių ėmimo vieta Nr.1A	-	-	-	-	20	9	10	11	12	13	14	15
								1001	pH	7,42	LST ISO 10523:2012	AB „ORLEN Lietuva“ aplinkos tyrimų laboratorija		
								1005	ChDS	<19	LST ISO 6060:2003			
								1003	BDS ₇	4,1	ISO 5815-1:2019; LST EN 1899-2:2000			
2021.07.07	08:15	Administracinės zonos lietaus vandens baseinas (B sekcija) prieš išleistuvą; mėginių ėmimo vieta Nr.1B	-	-	-	-	20	1204	Naftos produktai	<0,07	LST EN ISO 9377-2:2002	1AT-200	AB „ORLEN Lietuva“ aplinkos tyrimų laboratorija	E11(8.36-1)-175
								1004	Skendinčios medžiagos	3,0	LST EN 872:2005			
								1001	pH	7,47	LST ISO 10523:2012			
								2021.08.02	08:30	Administracinės zonos lietaus vandens baseinas (A sekcija) prieš išleistuvą;	-	150,73	452,2	
1003	BDS ₇	3,6	ISO 5815-1:2019; LST EN 1899-2:2000											
1004	Skendinčios medžiagos	2,3	LST EN 872:2005											
1001	pH	7,55	LST ISO 10523:2012											

Išleistuvo kodas ²		Nuotekų valymo įrenginio kodas ³										Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas		
Mėginio ėmimo data, MMMM.m.m.dd	Mėginio ėmimo laikas, hh.mm	Mėginio ėmimo vieta ⁴	Laiko tarpis ⁵ , d.	Nuotekų debitas, m ³ /d	Nuotekų kiekis ⁶ , m ³	Labai smarkus lietus ⁷ , Taip/Nė	Temperatūra, °C	Teršalai (parametrai) ⁸		Matavimo rezultatai ⁹	Matavimo metodas ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
								kodas	pavadinimas, matavimo vnt			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		mėginių ėmimo vieta Nr.1A				-		1204	Naftos produktai	<0,07	LST EN ISO 9377-2:2002			
						-			Skandinėios medžiagos	<1,7	LST EN 872:2005			
						-		1001	pH	8,48	LST ISO 10523:2012			
						-		1005	ChDS	33	LST ISO 6060:2003			
2021.08.02	08:40	Administracinės zonos lietaus vandens baseinas (B sekcija) prieš išleistuvą; mėginių ėmimo vieta Nr.1B	3	159,07	477,2	-	20	1003	BDS ₇	4,7	ISO 5815-1:2019; LST EN 1899-2:2000	1AT-200	AB „ORLEN Lietuva“ aplinkos tyrimų laboratorija	E11(8.36-1)-188
						-		1204	Naftos produktai	<0,07	LST EN ISO 9377-2:2002			
						-		1004	Skandinėios medžiagos	8,0	LST EN 872:2005			
						-		1001	pH	8,95	LST ISO 10523:2012			
						-		1005	ChDS	<19	LST ISO 6060:2003			
2021.09.09	06:30	Administracinės zonos lietaus vandens baseinas (A sekcija) prieš išleistuvą; mėginių ėmimo vieta Nr.1A	2	150,6	301,2	-	15	1003	BDS ₇	1,6	ISO 5815-1:2019; LST EN 1899-2:2000	1AT-200	AB „ORLEN Lietuva“ aplinkos tyrimų laboratorija	E11(8.36-1)-224
						-		1204	Naftos produktai	<0,07	LST EN ISO 9377-2:2002			
						-			Skandinėios medžiagos	2,2	LST EN 872:2005			
						-		1001	pH	8,29	LST ISO 10523:2012			
						-		1005	ChDS	<19	LST ISO 6060:2003			
2021.09.09	06:35	Administracinės zonos lietaus vandens baseinas (B sekcija) prieš išleistuvą; mėginių ėmimo vieta Nr.1B	2	148,65	297,3	-	15	1003	BDS ₇	2,1	ISO 5815-1:2019; LST EN 1899-2:2000	1AT-200	AB „ORLEN Lietuva“ aplinkos tyrimų laboratorija	E11(8.36-1)-224
						-		1204	Naftos produktai	<0,07	LST EN ISO 9377-2:2002			
						-		1004	Skandinėios medžiagos	2,0	LST EN 872:2005			
						-		1005	ChDS	233	LST ISO 6060:2003			

Išleistuvo kodas ²		Nuotekų valymo įrenginio kodas ³												
1250010		Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas												
Mėginio ėmimo data, MMMM.m.m.dd	Mėginio ėmimo laikas, hh.mm	Mėginio ėmimo vieta ⁴	Laiko tarpis ⁵ , d.	Nuotekų debitas, m ³ /d	Nuotekų kiekis ⁶ , m ³	Labai smarkus lietus ⁷ , Taip/Nė	Temperatūra, °C	Teršalai (parametrai) ⁸		Matavimų rezultatai ⁹	Matavimo metodas ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
								kodas	pavadinimas, matavimo vnt			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
						-		1003	BDS ₇	47	ISO 5815-1:2019; LST EN 1899-2:2000			
						-		1204	Naftos produktai	8,2	LST EN ISO 9377-2:2002			
						-		1004	Skendinčios medžiagos	69	LST EN 872:2005			

Išleistuvo kodas ²		Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas												
1250008		Lietaus kanalizacijos nuotekų valymo įrenginys												
Mėginio ėmimo data, MMMM.m.m.dd	Mėginio ėmimo laikas, hh.mm	Mėginio ėmimo vieta ⁴	Laiko tarpis ⁵ , d.	Nuotekų debitas, m ³ /d	Nuotekų kiekis ⁶ , m ³	Labai smarkus lietus ⁷ , Taip/Nė	Temperatūra, °C	Teršalai (parametrai) ⁸		Matavimų rezultatai ⁹	Matavimo metodas ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
								kodas	pavadinimas, matavimo vnt			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
						-		1001	pH	8,14	LST ISO 10523:2012			
						-		1005	ChDS	29	LST ISO 6060:2003			
			3	5477	16431	-	18	1003	BDS ₇	3,0	ISO 5815-1:2019; LST EN 1899-2:2000			
						-		1204	Naftos produktai	0,19	LST EN ISO 9377-2:2002			
						-			Skendinčios medžiagos	4,8	LST EN 872:2005			
2021.06.30	08:00	Priedubė SU-910 prieš išleistuvą; mėginių ėmimo vieta Nr. 2										IAT-200	AB „ORLEN Lietuva“ aplinkos tyrimų laboratorija	E11(8.36-1)-165

Išleistuvo kodas ² 1250008	Nuotekų valymo įrenginio kodas ³ 3250006					Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas Lietaus kanalizacijos nuotekų valymo įrenginys							Tyrimų protokolo Nr.		
	Mėginio ėmimo laikas, hh.mm	Mėginio ėmimo vieta ⁴	Laiko- tarpis ⁵ , d.	Nuotekų debitas, m ³ /d	Nuotekų kiekis ⁶ , m ³	Labai smarkus licius ⁷ , Taip/N e	Tempe- ratūra, °C	Teršalai (parametrai) ⁸		Matavi mo rezultatai ⁹	Matavimo metodas ¹⁰	leidimo ar akredita- cijos pažymė- jimo Nr.		Laboratorija, atlikusi matavimą	
Mėginio ėmimo data, MM/MM.m m.dd	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2021.06.30	08:15	Nuotekos prieš valymo įrenginius; mėginių ėmimo vieta Nr.3	3	5477	16431	-	18	1001	pH	8,34	LST ISO 10523:2012	IAT- 200	AB „ORLEN Lietuva“ aplinkos tyrimų laboratorija	E11(8.36-1)- 165	
								1005	ChDS	233	LST ISO 6060:2003				
								1003	BDS ₇	47	ISO 5815-1:2019; LST EN 1899-2:2000				
								1204	Naftos produktai	8,2	LST EN ISO 9377- 2:2002				
								1004	Skendinčios medžiagos	69	LST EN 872:2005				
2021.09.09	07:30	Prieduobė SU- 910 prieš išcistuvą; mėginių ėmimo vieta Nr. 2	1	4945	4945	-	16	1001	pH	8,33	LST ISO 10523:2012	IAT- 200	AB „ORLEN Lietuva“ aplinkos tyrimų laboratorija	E11(8.36-1)- 224	
								1005	ChDS	29	LST ISO 6060:2003				
								1003	BDS ₇	2,3	ISO 5815-1:2019; LST EN 1899-2:2000				
								1204	Naftos produktai	<0,07	LST EN ISO 9377- 2:2002				
								1004	Skendinčios medžiagos	6,5	LST EN 872:2005				
2021.09.09	07:15	Nuotekos prieš valymo įrenginius; mėginių ėmimo vieta Nr.3	4	4354,75	17419	-	15	1001	pH	8,80	LST ISO 10523:2012	IAT- 200	AB „ORLEN Lietuva“ aplinkos tyrimų laboratorija	E11(8.36-1)- 224	
								1005	ChDS	92	LST ISO 6060:2003				
								1003	BDS ₇	13	ISO 5815-1:2019; LST EN 1899-2:2000				
								1204	Naftos produktai	0,55	LST EN ISO 9377- 2:2002				
								1004	Skendinčios medžiagos	32	LST EN 872:2005				

Išleistuvo kodas ²		Nuotekų valymo įrenginio kodas ³				Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas					Tyrimų protokolo Nr.			
1250008		3250006				Lietaus kanalizacijos nuotekų valymo įrenginys								
Mėginio ėmimo data, MM/MM.m m.dd	Mėginio ėmimo laikas, hh.min	Mėginio ėmimo vieta ⁴	Laiko tarpis ⁵ , d.	Nuotekų debitas, m ³ /d	Nuotekų kiekis ⁶ , m ³	Labai smarkus lietus ⁷ , Taip/Nė	Temperatūra, °C	Teršalai (parametrai) ⁸	Matavimo rezultatai ⁹	Matavimo metodas ¹⁰	Leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	Laboratorija, atlikusi matavimą		
								kodas	pavadinimas, matavimo vieta					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
						-		1001	pH	8,4	LST ISO 10523:2012			
						-		1005	ChDS	72	LST ISO 6060:2003			
						-		1003	BDS ₇	1,2	ISO 5815-2:2003; išskyrus 7.2.1 p.			
						-		1204	Naftos produktai	<0,82	LST EN ISO 9377-2:2002			
						-		1004	Skendinčios medžiagos	2,9	LST EN 872:2005			
						-		1113	Amonio azotas	0,34	LST ISO 7150-1:1998			
						-	17	1120	Nitratų azotas	0,023	LST ISO 7890-3:1998	L.A.01.064		
						-		1121	Nitritų azotas	0,005	LST EN 26777:1999			
						-		1201	Azotas bendras	2,9	Skaiciavimas (susumavus Kjeldaso azoto, nitratų azoto, nitritų azoto koncentracijas)			
						-		1116	Fosfatų fosforas	<0,006	LST EN ISO 6878:2004, 4 sk.			
2021.09.14	10:28	Prieduobė SU-910 prieš išleistuvą; mėginių ėmimo vieta Nr. 2	3	4158	12474	-								

¹ Kiekvienam išleistuvui pildoma atskira lentelė. Žuvininkystės tvenkinių vandens, paviršinių nuotekų išleistuvams, kuriuose nėra debito matavimo prietaisų, lentelės 4, 5, 6 stulpeliai nepildomi.

² Išleistuvo identifikavimo kodas įrašomas pagal Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje (<http://gamta.lt>) pateiktą Išleistuvų sąvadą. Jei pildomi duomenys apie naują išleistuvą, įrašomas jo pavadinimas.

³ Nuotekų valymo įrenginio identifikavimo kodas įrašomas pagal Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje (<http://gamta.lt>) pateiktą Išleistuvų sąvadą. Jei pildomi duomenys apie naują nuotekų valymo įrenginį, jo identifikavimo kodas nerasomas.

⁴ Kai mėginio ėmimo vieta nurodoma „paimtame vandenyje“, lentelės 4, 5, 6, 7, 8 stulpeliai nepildomi.

⁵ Dienų skaičius nuo paskutinio iki aprašomo mėginio ėmimo. Pirmojo kalendoriniais metais mėginio atveju nurodomas laikotarpis nuo kalendorinių metų pradžios iki pirmojo metų

mėginio ėmimo, paskutinio kalendoriniais metais mėginio atveju nurodomi du laikotarpiai – nuo priešpaskutinio iki paskutinio kalendorinių metų mėginio ėmimo ir nuo paskutinio kalendorinių metų mėginio ėmimo iki metų pabaigos.

⁶ Nuotekų kiekis per nurodytąjį laikotarpį. Pirmojo kalendoriniais metais mėginio atveju nuotekų kiekis rašomas laikotarpiui nuo kalendorinių metų pradžios iki pirmojo metų mėginio ėmimo, paskutiniojo kalendoriniais metais mėginio atveju – dviem atskirtiems laikotarpiais (nuo priešpaskutinio iki paskutinio kalendorinių metų mėginio ėmimo ir nuo paskutinio kalendorinių metų mėginio ėmimo iki metų pabaigos).

⁷ Nepildoma žuvininkystės tvenkinių vandens, paviršinių nuotekų išleistuvams. Labai smarkus lietus nustatomas pagal Stichinių, katastrofinių meteorologinių ir hidrologinių reiškinių rodiklius, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. D1-870 (Žin., 2011, Nr. 141-6642).

⁸ Teršalų (parametru) kodai, pavadinimai ir matavimo vienetai įrašomi iš Vandens išteklių naudojimo valstybinės statistinės apskaitos ir duomenų teikimo tvarkos, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 408 (Žin., 2000, Nr. 8-213; 2003, Nr. 79-3610; 2010, Nr. 89-4721) I priedėlyje pateikto Teršiančių medžiagų ir kitų parametru kodų sąrašo.

⁹ Jei išmatuota atskiro nuotekų mėginio teršalo koncentracija yra mažesnė už taikomu metodu išmatuojamą mažiausią koncentraciją, pateikiant matavimo rezultatą turi būti įrašoma, už kokią konkrečią taikomu metodu išmatuojamos mažiausios koncentracijos vertę matuotos teršalo koncentracijos vertė yra mažesnė, prieš skaičių nurodant ženklą „<“.

¹⁰ Nurodomas galiojantis teisės aktas, kuriuo nustatytas matavimo metodas, galiojantis standarto žymuo ar kitas metodas.

Parengė: Asta Juodeikienė, tel. 8443 92267
(Vardas ir pavardė, telefonas)

Ekologijos vadovas
(Ūkio subjekto vadovo ar jo
įgalioto asmens pareigos)



(Parašas)

Saulius Matulaitis
(Vardas ir pavardė)

2021.10.14
(Data)