



**2016 m. birželio mėn.
Atmosferos taršos šaltinio Nr. 001 duomenys
(Naftos pirminio perdirbimo komplekso LK-6U įrenginio Nr.1 kamino duomenys)**

	CO mg/Nm³	NO_x mg/Nm³	SO₂ mg/Nm³	kietosios dalelės mg/Nm³
ribinė vertė, mg/Nm³	400	369	1000*	26
2016.06.01	5,1	151,5	74,6	3,1
2016.06.02	4,4	154,5	74,5	3,1
2016.06.03	3,8	153,8	93,2	3,1
2016.06.04	4,0	164,2	126,0	3,0
2016.06.05	3,2	168,1	138,3	1,7
2016.06.06	3,3	165,1	123,2	1,0
2016.06.07	8,8	162,9	130,3	0,9
2016.06.08	9,9	164,4	122,9	0,8
2016.06.09	2,8	180,0	111,0	0,9
2016.06.10	2,6	168,2	79,8	0,9
2016.06.11	1,7	184,4	77,8	1,1
2016.06.12	2,9	172,7	71,6	1,0
2016.06.13	3,9	180,6	76,2	1,0
2016.06.14	11,3	161,0	88,7	0,8
2016.06.15	3,6	157,3	148,6	0,8
2016.06.16	5,3	154,2	157,0	0,9
2016.06.17	11,2	154,7	153,4	0,9
2016.06.18	2,7	165,3	163,9	1,1
2016.06.19	2,5	171,7	155,5	0,9
2016.06.20	3,5	168,8	144,8	0,8
2016.06.21	3,5	160,3	153,2	0,9
2016.06.22	2,9	156,3	134,7	0,9
2016.06.23	2,3	162,5	145,9	0,8
2016.06.24	2,6	165,3	130,2	0,8
2016.06.25	2,8	162,0	104,3	0,7
2016.06.26	7,8	157,9	81,3	0,8
2016.06.27	4,1	155,3	109,3	0,9
2016.06.28	2,4	163,0	157,5	1,0
2016.06.29	2,3	160,3	166,2	1,2
2016.06.30	2,0	155,8	143,1	1,0
min.	1,7	151,5	71,6	0,7
maks.	11,3	184,4	166,2	3,1
vid.	4,3	163,5	121,6	1,2
	kg/mėn.	kg/mėn.	kg/mėn.	kg/mėn.
emisija	449	17187	12781	129

* apibendrinta sieros dioksido ribinė koncentracija taikoma visiems dideliems kurą deginantiesiems įrenginiams (a.t.š. Nr.001, 006, 100_1, 301) ir apskaičiuojama proporcingai kiekviename matavimo taške nustatytam dūmų debitui.

birželio mėnesį į aplinkos orą išmetamų CO, NO_x, SO₂, kietųjų dalelių koncentracijos neviršijo nustatytų ribinių verčių (apibendrinta SO₂ koncentracija pateikta paskutiniame lape).

Plačiau apie ribines vertes skaityti automatinės monitoringo sistemos pirmame lape, pastraipoje "Išmetamų teršalų ribinių verčių viršijimas".

**2016 m. birželio mėn.
Atmosferos taršos šaltinio Nr. 006 duomenys
(Naftos pirminio perdirbimo komplekso LK-6U įrenginio Nr.2 kamino duomenys)**

	CO mg/Nm³	NO_x mg/Nm³	SO₂ mg/Nm³	kietosios dalelės mg/Nm³
ribinė vertė, mg/Nm³	400	369	1000*	26
2016.06.01	1,4	106,2	0,6	1,7
2016.06.02	1,5	112,5	2,5	1,7
2016.06.03	1,5	112,5	51,4	1,4
2016.06.04	0,8	111,8	125,2	1,5
2016.06.05	0,4	107,4	105,9	1,4
2016.06.06	0,3	111,6	85,0	1,4
2016.06.07	6,1	109,0	116,8	1,6
2016.06.08	53,4	115,8	34,0	2,0
2016.06.09	34,1	131,2	0,0	1,9
2016.06.10	4,3	132,5	0,0	1,9
2016.06.11	1,6	135,6	0,0	2,0
2016.06.12	2,2	133,7	0,0	1,9
2016.06.13	5,5	129,7	0,0	1,9
2016.06.14	30,3	124,5	0,0	1,9
2016.06.15	0,4	122,9	115,8	1,4
2016.06.16	0,4	121,1	117,0	1,2
2016.06.17	0,4	119,4	83,9	1,2
2016.06.18	0,3	122,3	85,8	1,3
2016.06.19	0,5	117,3	80,0	1,2
2016.06.20	0,6	123,8	84,1	1,2
2016.06.21	0,5	126,8	109,6	1,3
2016.06.22	0,6	126,7	126,8	1,2
2016.06.23	0,8	124,1	137,3	1,2
2016.06.24	1,3	135,1	118,6	1,1
2016.06.25	1,8	139,8	74,8	1,2
2016.06.26	2,1	136,6	46,2	1,1
2016.06.27	1,5	139,9	147,0	1,2
2016.06.28	1,5	140,5	189,7	1,2
2016.06.29	1,2	130,8	210,0	1,2
2016.06.30	1,0	129,1	189,9	1,3
min.	0,3	106,2	0,0	1,1
maks.	53,4	140,5	210,0	2,0
vid.	5,9	124,8	76,0	1,5
	kg/mėn.	kg/mėn.	kg/mėn.	kg/mėn.
emisija	985	21009	12792	250

* apibendrinta sieros dioksido ribinė koncentracija taikoma visiems dideliems kurą deginantiems įrenginiams (a.t.š. Nr.001, 006, 100_1, 301) ir apskaičiuojama proporcingai kiekviename matavimo taške nustatytam dūmų debitui.

birželio mėnesį į aplinkos orą išmetamų CO, NO_x, SO₂, kietųjų dalelių koncentracijos neviršijo nustatytų ribinių verčių (apibendrinta SO₂ koncentracija pateikta paskutiniame lape).

Plačiau apie ribines vertes skaityti automatinės monitoringo sistemos pirmame lape, pastraipoje "Išmetamų teršalų ribinių verčių viršijimas".



**2016 m. birželio mėn.
Atmosferos taršos šaltinio Nr.100_1 duomenys
(Mazuto giluminio perdirbimo kompleksas KT-1/1, S-001 ir S-100 sekcijų krosnių blokas)**

	CO mg/Nm³	NO_x mg/Nm³	SO₂ mg/Nm³	kietosios dalelės mg/Nm³
ribinė vertė, mg/Nm³	400	369	1000*	26
2016.06.01	58,2	0,5	5,9	0,0
2016.06.02	61,6	2,1	0,0	0,0
2016.06.03	67,2	5,0	0,0	0,0
2016.06.04	62,2	10,7	0,0	0,0
2016.06.05	61,4	13,8	0,0	0,0
2016.06.06	61,7	14,4	33,6	0,0
2016.06.07	42,9	12,1	3,6	0,0
2016.06.08	40,4	15,2	24,3	0,0
2016.06.09	43,2	18,8	10,0	0,0
2016.06.10	41,5	23,1	17,8	0,0
2016.06.11	41,1	20,2	8,4	0,0
2016.06.12	34,9	18,7	0,0	0,0
2016.06.13	46,2	19,0	0,0	0,0
2016.06.14	35,5	14,6	2,5	0,0
2016.06.15	44,0	11,6	0,0	0,0
2016.06.16	50,2	6,8	0,0	0,0
2016.06.17	46,9	3,5	0,0	0,0
2016.06.18	53,9	3,7	0,0	0,0
2016.06.19	51,0	0,9	0,0	0,0
2016.06.20	54,4	0,0	0,0	0,0
2016.06.21	58,6	0,0	0,0	0,0
2016.06.22	65,3	2,0	0,0	0,0
2016.06.23	55,8	3,4	0,0	0,0
2016.06.24	46,6	4,1	0,0	0,0
2016.06.25	45,9	0,0	0,0	0,0
2016.06.26	51,6	0,0	0,0	0,0
2016.06.27	61,4	0,0	0,0	0,0
2016.06.28	64,0	0,1	0,0	0,1
2016.06.29	67,7	0,1	5,1	0,4
2016.06.30	58,3	0,5	6,6	0,6
min.	34,9	0,0	0,0	0,0
maks.	67,7	23,1	33,6	0,6
vid.	52,5	7,5	3,9	0,0
	kg/mėn.	kg/mėn.	kg/mėn.	kg/mėn.
emisija	5323	4377	480	8

* apibendrinta sieros dioksido ribinė koncentracija taikoma visiems dideliems kurą deginantiesiems įrenginiams (a.t.š. Nr.001, 006, 100_1, 301) ir apskaičiuojama proporcingai kiekviename matavimo taške nustatytam dūmų debitui.

birželio mėnesį į aplinkos orą išmetamų CO, NO_x, SO₂, kietųjų dalelių koncentracijos neviršijo nustatytų ribinių verčių (apibendrinta SO₂ koncentracija pateikta paskutiniame lape).

Plačiau apie ribines vertes skaityti automatinės monitoringo sistemos pirmame lape, pastraipoje "Išmetamų teršalų ribinių verčių viršijimas".

**2016 m. birželio mėn.
Atmosferos taršos šaltinio Nr. 301 duomenys
(Šiluminės elektrinės kamino duomenys)**

	CO mg/Nm³	NO_x mg/Nm³	SO₂ mg/Nm³	kietosios dalelės mg/Nm³
ribinė vertė, mg/Nm³	400	450	1000*	50
2016.06.01	2,1	306,5	1256,5	41,8
2016.06.02	0,8	285,7	1167,4	39,1
2016.06.03	1,7	278,5	1178,2	42,1
2016.06.04	1,8	248,7	1221,6	39,0
2016.06.05	0,6	202,8	849,2	35,7
2016.06.06	4,5	302,5	1380,1	42,2
2016.06.07	0,2	303,0	1353,6	41,0
2016.06.08	2,6	336,4	1296,4	38,9
2016.06.09	0,1	321,3	1051,6	38,4
2016.06.10	0,5	306,3	1132,0	35,4
2016.06.11	0,4	300,2	1088,1	34,9
2016.06.12	0,0	298,2	1085,7	38,0
2016.06.13	5,6	321,8	1284,8	43,7
2016.06.14	19,0	380,5	1471,0	48,5
2016.06.15	2,9	320,1	1467,4	42,8
2016.06.16	3,4	324,6	1389,1	42,3
2016.06.17	6,0	360,8	1502,4	43,3
2016.06.18	0,0	299,7	1562,9	40,1
2016.06.19	3,1	370,5	1799,1	50,3
2016.06.20	7,3	360,5	2103,4	53,6
2016.06.21	5,3	391,5	2005,1	50,4
2016.06.22	2,7	368,2	1861,8	45,2
2016.06.23	12,5	359,1	2037,9	51,1
2016.06.24	25,8	253,7	1023,1	36,5
2016.06.25	3,7	212,6	700,0	33,3
2016.06.26	5,1	248,5	823,4	35,5
2016.06.27	19,6	340,2	1783,5	49,4
2016.06.28	13,2	381,7	1986,0	48,8
2016.06.29	8,7	323,6	1554,7	43,5
2016.06.30	4,3	291,6	1486,8	43,6
min.	0,0	202,8	700,0	33,3
maks.	25,8	391,5	2103,4	53,6
vid.	5,5	313,1	1395,2	42,3
	kg/mėn.	kg/mėn.	kg/mėn.	kg/mėn.
emisija	1004	52536	236944	6846

* apibendrinta sieros dioksido ribinė koncentracija taikoma visiems dideliems kurą deginantiems įrenginiams (a.t.š. Nr.001, 006, 100_1, 301) ir apskaičiuojama proporcingai kiekviename matavimo taške nustatytam dūmų debitui.

birželio mėnesį į aplinkos orą išmestų CO, NO_x, SO₂ koncentracijos neviršijo nustatytų ribinių verčių (apibendrinta SO₂ koncentracija pateikta paskutiniame lape).

Kietųjų dalelių koncentracijos padidėjimas birželio 19, 20, 21, 23 dienas nelaikomas viršijimu, nes dienos koncentracijos neviršijo 110 % ribinės vertės (55 mg/Nm³).

Plačiau apie ribines vertes skaityti automatinės monitoringo sistemos pirmame lape, pastraipoje "Išmetamų teršalų ribinių verčių viršijimas".

2016 m. birželio mėn.

Apibendrintos sieros dioksido koncentracijos skaičiavimo duomenys

	apibendrinta SO ₂ konc. mg/Nm ³	Flow O ₂ ** Nm ³ /val
ribinė vertė, mg/Nm ³	1000*	
2016.06.01	472,7	738390
2016.06.02	410,0	713834
2016.06.03	404,5	703211
2016.06.04	444,3	701049
2016.06.05	283,6	676200
2016.06.06	543,7	735264
2016.06.07	534,0	742774
2016.06.08	470,8	772684
2016.06.09	354,0	789245
2016.06.10	334,7	801067
2016.06.11	285,2	790527
2016.06.12	273,1	794564
2016.06.13	368,1	786802
2016.06.14	495,1	785852
2016.06.15	528,7	726305
2016.06.16	528,7	718289
2016.06.17	535,9	720385
2016.06.18	458,0	683415
2016.06.19	596,4	725308
2016.06.20	838,0	779038
2016.06.21	768,8	766284
2016.06.22	710,0	751646
2016.06.23	757,5	743730
2016.06.24	314,9	702418
2016.06.25	258,4	706937
2016.06.26	311,2	709558
2016.06.27	721,7	744760
2016.06.28	888,6	764856
2016.06.29	636,7	743738
2016.06.30	615,2	745738
vid.mėn.apibendrinta SO₂ konc.	506,1	

* apibendrinta sieros dioksido ribinė koncentracija taikoma visiems dideliems kurą deginantiems įrenginiams (a.t.š. Nr.001, 006, 100_1, 301) ir apskaičiuojama proporcingai kiekviename matavimo taške nustatytam dūmų debitui.

** didelių kurą deginančių įrenginių (a.t.š. Nr.001, 006, 100_1, 301) dūmų debitų suma.

birželio mėnesį apibendrinta sieros dioksido koncentracija neviršijo nustatytos ribinės vertės.